

PRÍLOHA č. 1 k obchodnej zmluve č. 2885/28
o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľnosti odvádzaných do verejnej kanalizácie.

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom	
25. 10. 2012	RZ
Podacie číslo:	SZ
Vybavuje:	LU
	Prílohy listy

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Kľčové 34
915 01 Nové Mesto nad Váhom

Odberateľ - producent:

Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom
Kľčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Zastúpený:

Ročný priemer z dlhodobého
zrážkového úhrnu Hz v m/rok
od 1.10.2007 - 30.9.2012

Súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy

Druh povrchu

Lokalita	Úhrn
N.Mesto n/Váhom	0,6340
Tr.Teplá	0,7610
Tr.Teplíce	0,7610
Trenčín	0,7230
Tr.Stankovce	0,7010

Kategória A - súčiniteľ odtoku: 0,9000

Zastavané plochy a málo priepustné spevnené plochy
(strechy, betónové, asfaltové povrchy a pod.)

Kategória B - súčiniteľ odtoku: 0,4000

Čiastočne priepustné spevnené plochy
(dlažby s vyspárovaním pieskom, štrkom a pod.)

Kategória C - súčiniteľ odtoku: 0,0500

Dobre priepustné plochy pokryté vegetáciou
(záhrady, trávniky, a pod.)

Odberné miesto: 26-30580-0

Adresa odberného miesta: Javorinská zimný št., Nové Mesto nad Váhom

Kategória povrchu	Súčiniteľ odtoku (k)	Veľkosť plochy (S) v m ²	Úhrn (Hz)	Množstvo vôd z povrchového odtoku (Q = k.S.Hz) v m ³ /rok
- Kategória A	0,9000	5 669 m ²	0,6340	3 234,731
- Kategória B	0,4000	0 m ²	0,6340	0
- Kategória C	0,0500	0 m ²	0,6340	0
S P O L U		5 669 m²	0,6340	3 234,731

Poznámka:


Cenová skupina: €/m³ - vid' oznámenie o určení ceny

Spoplatňované obdobie: od 1.10.2012 do 30.9.2015

Producent súhlasí s fakturáciou vôd z povrchového odtoku: mesačne

V Trenčíne dňa: 23.10.2012

Správca:



Producent:

Technické služby mesta
Kľčové 34
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 00 350 656

Ing. Beníčková, generálna riaditeľka